



IZVJEŠTAJ O PITANJIMA I ODGOVORIMA U VEZI SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM

Naziv ugovornog organa: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009

Broj postupka: 1280-1-1-178/24
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Naziv predmeta nabavke: JN-OP-1069/2024 - Nabavka pomoćnih releja, kontaktera i ostale opreme za MRT

Datum do kojeg je dozvoljeno postavljanje pitanja na Portalu: 25.11.2024.
Datum do kojeg je dozvoljeno davanje odgovora na Portalu: 30.11.2024.

Naziv ponuđača koji je postavio pitanje	BH ES ELEKTROSISTEM D.O.O.
IDB/JIB	4400800580008
Datum i vrijeme postavljanja pitanja #1	18.11.2024. 13:23
Pitanje #1	Poštovani, potrebni su dodatni podaci za: LOT 1 poz.36 -Traži se "Napojni modul za numeričke zaštitne uređaje 48-220VDC", molimo da dostavite više podataka o zahtjevanoj stavci (tip, proizvođač....) S poštovanjem
Datum i vrijeme odgovora za pitanje #1	26.11.2024. 11:14
Odgovor za pitanje #1	Naponi modul za numeričke zaštitne uređaje, ulazni napon 220V DC, izlazni napon 48V DC, 2A. Tip kao Weidmueller InstaPower, narudžbeni kod: 2580270000 ili ekvivalent.

Izveštaj kreirao: Melika Arapčić
Datum i vrijeme kreiranja izvještaja: 26.11.2024. 11:15