



Broj: JN-OP-1072-9/2024

Datum: 03-12-2024

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 29.11.2024. godine, pod brojem protokola:

- JN-OP-1072-7/2024,

zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1072/2024 u postupku javne nabavke Potporni izolatori i provodni izolatori 110 kV, dostavljen od strane privrednog subjekta NEXIS d.o.o. Sarajevo, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Poštovani,

Da li su Vam je prihvatljiv izolator:

Prirubnica: 8 rupa, $\phi=16$ mm

Broj rebara: 20+20

Kompatibilni za ugradnju uz doradu izolacije na ulasku u provodnik: drugačiji ulaz u uljni dio izolatora (vjerovatno potrebno skidanje sloja izolacije sa priključka transformatora)

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

Odgovor na pitanje

Nisu dozvoljene bilo kakve modifikacije i promjene u izolaciji na transformatoru pa ni na provodniku u dijelu gdje ulazi u provodi izolator, stoga Ugovorni organ smatra da je gore navedeni zahtjev za skidanjem sloja izolacije sa dijela provodnika **neprihvatljiv**.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1072/2024



Geran Jovičić