



ELEKTROPRIJENOS BiH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1150-8/2024

Datum: 10 -03- 2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 07.03.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1150-7/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-1150-6/2024 u postupku javne nabavke „Nabavka izgradnje 110 kV DV polja u TS 110/x kV Rama/Prozor“, dostavljen od strane privrednog subjekta ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Tuzla, u kojem se traži sljedeće pojašnjenje:

1. Tenderskom dokumentacijom je zahtijevano da linijski rastavljač zadovoljava sljedeće karakteristike:

- statička sila ≥ 1500 N
- statička + dinamička sila ≥ 3000 N.

Definirane sile na priključcima su neuobičajeno visoke, pa vas molimo provjeru u standardu IEC62271-102, poglavlje 5.104. i izmjenu tenderske dokumentacije br. JN-OP-1150/2024 na način da se u tački 31. na strani 137 uvjeti statičkih i dinamičkih sila na priključcima za 110 kV rastavljače promijene prema sljedećem:

- Horizontalna statička ≥ 1250 N
- Horizontalna dinamička ≥ 2250 N

Navedenu izmjenu tražimo kako bi tehničke specifikacije svim kandidatima/ponuđačima omogućile jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Ostajemo pri zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Naime, standard BAS EN IEC 62271-102 u poglavlju 5.104 daje preporuke za minimalna statička opterećenja visokonaponskih rastavljača i zemljospojnika, a Ugovorni organ zadržava pravo da zahtijeva strože karakteristike koje su i dalje uobičajene za opremu tog tipa. Tražene tehničke specifikacije su standardne specifikacije koje je Elektroprivreda BiH, OP Mostar već zahtijevao i kroz ranije nabavke, te nije bilo problema s isporukom rastavljača traženih karakteristika. Na tržištu postoji više proizvođača opreme koji zadovoljavaju predmetne zahtjeve, te ponuđači nisu diskriminirani.

S poštovanjem,

Predsjednik Povjerenstva za
JN-OP-1150/2024