



Broj: JN-OP-126-8/2024

Datum: 05-08-2024

**PREDMET:** Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 29.07.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-126-07/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-126-6/2024 u postupku javne nabavke (Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Konjic), dostavljen od strane privrednog subjekta (MALCom d.o.o. Sarajevo), u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. Prema zahtjevima tenderske dokumentacije za predmetni transformator traženo je da širina (uključujući radijatore) bude maksimalno 3700 mm i da težina ulja bude maksimalno 11500 kg.  
Za većinu ostalih trenutno raspisanih tendera (za transformatore iste snage) traženo je da širina (uključujući radijatore) bude maksimalno 4000 mm i za sve ostale trenutno raspisane tendere (za transformatore iste snage) traženo je da težina ulja bude maksimalno 14000 kg.  
Da li je prihvatljivo da se i za ovaj tender ponudi transformator maksimalne širine 4000 mm i težine ulja 14000 kg?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Zbog ograničenja dimenzija postojeće uljne jame ostajemo pri zahtjevima iz tenderske dokumentacije da za predmetni transformator širina (uključujući radijatore) bude maksimalno 3700 mm.  
Kada je u pitanju masa ulja smatramo da se može prihvatiti zahtjev za masom ulja  $\leq 14000$  kg, uz uslov da ukupna masa ostaje  $\leq 50000$  kg.  
U skladu sa odgovorom Ugovornog organa izvršiće se odgovarajuće izmjene TD.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za  
JN-OP-126/2024

Fikret Velagić