



# ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-127-8 /2024

Datum: 16 -07- 2024

## **PREDMET:** Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 15.07.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-127-7/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-127-6/2024 u postupku javne nabavke „Nabava i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Neum“, dostavljen od strane privrednog subjekta ELEKTRO-MILAS d.o.o., u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. Ponuđač je u obavezi sa ponudom dostaviti kompletna izvješća o provedenim tipskim ispitivanjima, ne starijim od deset (10) godina, računajući od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku na Portalu JN obavljenim na transformatoru, najvišeg napona VN namotaja  $U_m = 123 \text{ kV}$  i nazivne snage  $S_n \geq 20 \text{ MVA}$  u skladu sa BAS EN 60076-1 ili ekvivalentnom standardu uključujući i izvješće o provedenom tipskom ispitivanju transformatora na kratki spoj.

Je li Naručitelju prihvatljivo dostavljanje tipskog ispitivanja na kratki spoj koji je napravljen na transformatoru VN nazivnog napona  $136 \text{ kV} \pm 12\%$ . Navedeni transformator ima opseg regulacije koji pokriva napon VN namotaja od  $123 \text{ kV}$ ?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14 i 59/22) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Da, prihvatljivo je dostavljanje tipskog ispitivanja na kratki spoj koji je napravljen na transformatoru VN nazivnog napona  $136 \text{ kV} \pm 12\%$ .

S poštovanjem,

Predsjednik Povjerenstva za  
JN-OP-127/2024

Josip Grabovac, dipl.ing.