



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1282-22/2024

Datum: 10 -03- 2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 04.03.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1282-17/2024, JN-OP-1282-18/2024 i JN-OP-1282-21/2024 zaprimljeni su Zahtjevi za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1282/2024 u postupku javne nabavke Pocinčana čelična konstrukcija za DV stubove dostavljeni od strane privrednih subjekata NEXEN, SKING TRADE d.o.o. i STEEL-PROJECT d.o.o. u kojima se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Vezano za stavku L 35x35x4 mm, da li je prihvatljiva u kvaliteti S235JR?
2. Debljina cinkove prevlake na vijcima po navedenom standardu je 50 μm (360 g/m^2), a traži se min 95 μm (710 g/m^2). Ako bi se uradilo 95 μm , navrtanje matice na vijak ne bi bilo moguće.
Debljina cinkove prevlake na ugaonicima po navedenom standardu je 70 μm (505 g/m^2) za profila debljine ispod 6 mm, a za debljinu 6 mm i više 80 μm (610 g/m^2), a traži se min 95 μm (710 g/m^2). Tehnološki za profile debljine 6 i više mm ovo je moguće dobiti, ali za profile debljine 3,4 i 5 mm se dužim držanjem u kadi sa cinkom se može dobiti 95 μm , ali se ovakav sloj ljušti. Molim potvrdu da se pocinčavanje radi po standardu ISO 1461:2023 sa debljinama cink prevlake navedenim u standardu.
3. Da li je potrebno ponudu na posebnom dokumentu na kojem je memorandum firme ili je dovoljno dostaviti popunjen Prilog 3 – Obrazac za cijenu ponude?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14, 59/22 i 50/24, u daljem tekstu ZJN) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Stavka L 35x35x4 mm prihvatljiva je u kvaliteti S235JR.
2. Pocinčavanje odraditi po standardu ISO 1461:2023 ili ekvivalentu sa debljinama cink prevlake navedenim u standardu.
3. Kompletnu ponudu je potrebno dostaviti prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije broj JN-OP-1282-6/2024. U skladu sa tačkom 17.1. stav 3) navedene tenderske dokumentacije Obrazac za cijenu ponude treba biti popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je data u Prilogu 3 tenderske dokumentacije

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1282/2024

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
NLB Banka 1320102011989379