



Broj: JN-KZ-1283-8/2024

Datum: 17 -01- 2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 16.01.2025. godine, pod brojem protokola: JN-KZ-1283-7/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-KZ-1283-6/2024 u postupku javne nabavke Nabavka rezervnih dijelova opreme za specijalna mjerenja, dostavljen od strane privrednog subjekta NEXIS d.o.o. Sarajevo, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Molimo tehničke podatke za postojeći OPGW? Fiksiranje na kutiju varira u zavisnosti od tehnologije OPGW.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Tražene optičke spojne kutije OPGW-OPGW se nabavljaju u svrhu rezervne opreme za održavanje i nisu dio nabavke za konkretan OPGW. U tehničkim specifikacijama je navedeno da se radi o OPGW užadima čiji je prečnik od 9 – 11 mm. Fiksiranje OPGW užadi na spojnu kutiju vrši se pomoću uvodnica koje treba da zadovolje potrebne tehničke zahtjeve. Kutije za smještaj spojeva koje se nalaze u unutrašnjosti spojne kutije su predviđene za smještaj spojeva minimalno 48 optičkih valakana. Optička vlakna koja su predviđena za smještaj u kutiju su ITU-T G.652 i G.655.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-KZ-1283/2024