



Broj: JN-OP-228-~~8~~/2024

Datum: 08-08-2024

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 05.08.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-228-07/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-228-6/2024 u postupku javne nabavke (Nabavka i isporuka dva energetska transformatora 110/x kV, 40 MVA u TS 110/x kV Zenica 3), dostavljen od strane privrednog subjekta (DELING D.O.O.), u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. Prilogom 8.1-Tehnička specifikacija za energetska transformator tenderske dokumentacije broj JN-OP-228-6/2024, pod tačkom 18. Dimenzije i masa transformatora, zahtijevano je: da dužina transformatora (uključujući konzervator ulja) bude ≤ 6600 mm, da širina transformatora (uključujući radijatore) bude ≤ 4000 mm, da visina transformatora (uključujući točkove) bude ≤ 5000 mm.
Da li je za ugovorni organ prihvatljiv transformator čije su dimenzije kako slijedi: dužina transformatora (uključujući konzervator ulja) ≤ 7500 mm, širina transformatora (uključujući radijatore) ≤ 3900 mm, visina transformatora (uključujući točkove) ≤ 7000 mm.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Zbog ograničenja dimenzija postojećih temelja transformatora u TS Zenica 3, ostajemo pri zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji broj JN-OP-228-6/2024, Prilog 8.1-Tehnička specifikacija za energetska transformator, tačka 18. Dimenzije i masa transformatora: Dužina (uključujući konzervator ulja) ≤ 6600 mm, Širina (uključujući radijatore) ≤ 4000 mm, Visina (uključujući točkove) ≤ 5000 mm, Masa ulja ≤ 18000 kg, Ukupna masa ≤ 70000 kg.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-228/2024

Fikret Velagić