



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-233-20/2024

Datum: 04-12-2024

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14, 59/22 i 50/24) u postupku javne nabavke JN-OP-233/2024 - Nabavka i isporuka dva energetska transformatora 110/x kV, 40 MVA u TS 110/x kV Brčko 2, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjene tenderske dokumentacije broj: JN-OP-233-6/2024

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-233-6/2024 vrše se izmjene kako slijedi:

U Prilogu 8 – član 5. Tehnička specifikacija za energetska transformator mijenja se stavka 18. i sad glasi:

18. Dimenzije i masa transformatora	
a) Dužina (uključujući konzervator ulja)	a) ≤ 7500 mm
b) Širina (uključujući radijatore)	b) ≤ 4000 mm
c) Visina (uključujući točkove)	c) ≤ 6000 mm
d) Ukupna masa	d) ≤ 95000 kg
e) Masa ulja	e) ≤ 25000 kg
f) transportna masa (najteži dio)	f) upisati
- sa uljem	-
- bez ulja	-
- dužina, širina i visina pri transportu	-

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
NLB Banka 1320102011989379

III

Ove izmjene tenderske dokumentacije dostavljaju se Službi za komercijalne poslove radi objave na Portalu javnih nabavki BiH i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

IV

U skladu s članom 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni list BiH“, br. 39/14, 59/22 i 50/24), Ugovorni organ će produžiti rok za podnošenje ponuda najmanje za 7 dana.

Prilog: stranica 73 tenderske dokumentacije br. JN-OP-233-6/2024 sa unesenom izmjenom.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-233/2024



Duško Milijević

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka IB: 402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
NLB Banka 1320102011989379

ENERGETSKI TRANSFORMATOR, 110 / 36,75 / 10,5(21) kV, 40/40/27 MVA, YNd5yn0(yn0)											
Opis	Zahtijevane karakteristike	Ponuđene karakteristike (popunjava Ponuđač)									
<p>baznom opterećenju primar-sekundar od 40 MVA</p> <p>3) Ukupni gubici Pn (upisati u Prilog 2)</p> <p>4) Gubici pri punom opterećenju pri temperaturi namotaja 75°C, nominalnom položaju regulacione sklopke i baznom opterećenju primar-tercijer od 27 MVA</p>	3) < 160 kW										
16. Potrošnja ventilatora	≤ 2 kW										
17. Impedansa pri nominalnom položaju regulacione sklopke	<table border="0"> <tr> <td>VN-SN</td> <td>VN-NN</td> <td>SN-NN</td> </tr> <tr> <td>40 MVA</td> <td>40 MVA</td> <td>40 MVA</td> </tr> <tr> <td>17 %</td> <td>17 %</td> <td>(Upisati) %</td> </tr> </table>	VN-SN	VN-NN	SN-NN	40 MVA	40 MVA	40 MVA	17 %	17 %	(Upisati) %	
VN-SN	VN-NN	SN-NN									
40 MVA	40 MVA	40 MVA									
17 %	17 %	(Upisati) %									
18. Dimenzije i masa transformatora											
a) Dužina (uključujući konzervator ulja)	a) ≤ 7500 mm										
b) Širina (uključujući radiatora)	b) ≤ 4000 mm										
c) Visina (uključujući točkove)	c) ≤ 6000 mm										
d) Ukupna masa	d) ≤ 95000 kg										
e) Masa ulja	e) ≤ 25000 kg										
f) transportna masa (najteži dio)	f) upisati										
- sa uljem	-										
- bez ulja	-										
- dužina, širina i visina pri transportu	-										