



ELEKTROPRIJENOS BiH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-234- 11 /2024

Datum: 25 -07- 2024

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 12.07.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-234-7/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-234/2024 u postupku javne nabavke alata i instrumenata za potrebe operativnih područja, terenskih jedinica i laboratorija za ispitivanje transformatorskih ulja Kompanije „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, dostavljen od strane privrednog subjekta MICOM BH D.O.O. Srarajevo, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

LOT 3 – POZICIJA 12 :

U tehničkom opisu je dat opis alata sa karakteristikama sa naznakom “sa potrebnim kalupima” koji nisu detaljno specificirani. Kako bi bili u mogućnosti pravilno odgovoriti na vaš zahtjev potrebne su nam sljedeće informacije:

1. Presanje: koje presjeke i koju vrstu (Al, Cu, cijevne stopice, H kleme) stopica i spojnog materijala alat treba da presa kako bi bili u mogućnosti uključiti odgovarajuće umetke uz ponudu.
2. Presjecanje: Koji kabel alat treba presjecati (Al/Cu i/ili Al/Fe(Acsr)?
3. Probijanje otvora: Da li je uz alat potrebno isporučiti adapter za probijanje otvora i ukoliko da, koje kružne i kvadratne umetke za probijanje trebamo ponuditi.

LOT 5 – POZICIJA 40 :

Opisana je hidraulična glava za presanje sa kalupima za koje je označen prečnik u mm. Iz opisa je jasno da će se glava koristiti za presanje Al/Če spojnica ali nam podatak o prečniku ne daje informaciju iz koje bi mogli ponuditi odgovarajuću opremu. Svaki proizvođač, za svoju opremu, propisuje kod alata (Tool code/Kennzahl) sa koji se oprema mora presati. Moguće je da je upravo kod alata u tehničkom opisu naveden kao prečnik. Molim vas za pojašnjenje. Hvala unaprijed.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH

Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849

Raiffeisen Bank 1610450028020039

Sberbank a.d. 5672411000000702

Nova Banka a.d. 5550070151342858

NLB Banka 1320102011989379

Odgovor na pitanje LOT 3-POZICIJA 12 :

1. Alat treba biti namijenjen za presanje Al i Cu kablova standardnih presjeka od 10 mm² do 400 mm² tj. presjeke: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 i 400 mm², te za H kleme 30, 50, 70 i 95 mm².
2. Alat treba biti namijenjen za presjecanje Al/Cu kablova vanjskog promjera do 40 mm.
3. Uz alat je potrebno isporučiti adapter za probijanje rupa sa umetcima standardnih kružnih promjera 8, 10, 12, 16, 18 i 20 mm. Kvadratni umetci nisu potrebni.

Odgovor na pitanje LOT 5-POZICIJA 40 :

1. Uvažavajući zahtjev za pojašnjenje potencijalnog Ponuđača, veličina kalupa za koju će svrhu biti korištena, kao i koje spojnice će se presati data je u Tabeli 1.

Tabela 1		
Uže Al/Fe	Kalupi za kompresijske spojnice	
Nazivni presjek (mm ²)	Za aluminij (mm)	Za čelik (mm)
95/15	26	11
150/25	34	13
240/40	38	17
360/60	46	19
490/65	50	21
120/70	42	
120/20	30	
Uže Fe		
Nazivni presjek (mm ²)	Kalupi (mm)	
35		15
95		25

U vezi sa prethodnim izvršice se izmjena tenderske dokumentacije u dijelu PRILOG 8 – TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE ZA LOT 5 pozicija 40.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-234/2024

