



Broj: JN-OP-475-8/2024

Datum: 21-10-2024

**PREDMET:** Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 16.10.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-475-7/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-475-6/2024 u postupku javne nabavke Nabavka VN prekidača 110 kV dostavljen od strane privrednog subjekta DELING D.O.O. Tuzla u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Pitanje

„Prilog 7 – Tehnički zahtjevi i specifikacije, tenderske dokumentacije broj JN-OP-475/2024, na stranici 38/61, pod stavkom f) navedeno je:

Uz prekidač neophodno isporučiti:

Nosiva čelična konstrukcija za prekidač i materijal potreban za montažu – vrućecinčana, min zaštita 70µm.

Osim toga i na stranici 43/61 navedeno je:

Prekidač (isporučen zajedno sa čeličnim nosačima prekidača) će ispunjavati sve zahtjeve koji su ovde navedeni,...

Da li se pod, na ovim mjestima u TD pomenutom, čeličnom konstrukcijom podrazumjeva horizontalna greda na koju se montiraju pogonski mehanizmi i polovi prekidača? „

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Odgovor na pitanje

Predmet nabavke je VN prekidač 110 kV sa jednopolnim pokretanjem. Ukoliko je izvedba prekidača, koji se nudi, takva da prekidač ima horizontalnu gredu jasno je da to spada u nosivu konstrukciju i da također mora biti zadovoljen navedeni zahtjev sa aspekta antikorozivne zaštite.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za  
JN-OP-475/2024

*Šehović Adnan*