



Broj: JN-OP-620-15/2024

Datum: 24-09-2024

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 20.09.2024. godine, pod brojem protokola JN-OP-620-14/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-620/2024 u postupku javne nabavke Rezervni dijelovi i oprema za energetske transformatore, dostavljeni od strane privrednog subjekta NEXIS d.o.o. Sarajevo, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Novi provodnici su kmpatabilni za ugradnju samo treba izvršiti doradu izolacije na ulasku u provodnik. Drugačiji ulaz u uljni dio provodnika te je vjerovatno ali ne i sigurno, potrebno skidanje sloja izolacije sa priključka transformatora.

Da li je to prihvatljivo?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

Predložena izmjena na izolaciji visokonaponskog priključka transformatora, kao i svaka druga intervencija na izolaciji transformatora zahtijeva poseban tehničko-tehnološki tretman iste te kao takav bi iziskivao dodatne troškove od strane trećih lica kvalifikovanih i specijalizovanih za takve vrste usluge.

Ugovorni organ stoga smatra da je gore navedeni zahtjev za skidanjem sloja izolacije na priključku faznog izvoda transformatora na izolator **nehvatljiv**.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-620/2024


Slaviša Čekić