



ELEKTROPRIJENOS BIH  
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-623-11/2024  
Datum 21-10-2024. godine

**PREDMET:** Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 17.10.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-623-10/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-623/2024 u postupku javne nabavke Primarna spojna oprema, dostavljen od strane privrednog subjekta SKING TRADE D.O.O., u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

Pozicija 11 Banja Luka, prema priloženoj slici stopica nije DIN 46235, nego DIN 46234. Molimo potvrdu.

Pozicija 10 Banja Luka, molimo potvrdu standarda.

Pozicija 10 Sarajevo, slika odgovara DIN 46235, molimo potvrdu.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

U okviru izmjene tenderske dokumentacije Priloga 7 – Tehnički zahtjevi i specifikacije – LOT 1 – OP Banja Luka za poziciju 11, biće izmjenjen standard DIN 46235 u standard DIN 46234 u skladu sa vašim upitom.

U okviru izmjene tenderske dokumentacije Priloga 7 – Tehnički zahtjevi i specifikacije – LOT 1 – OP Banja Luka za poziciju 10 biće naveden standard DIN 46234 u skladu sa vašim upitom.

Za stavku 10 u Prilogu 7 – Tehnički zahtjevi i specifikacije – LOT 2 – OP Sarajevo naveden je standard IEC 60288, a ne DIN 46235.

**NAPOMENA:** Kako je došlo do izmjene tenderske dokumentacije svi učesnici u postupku ove javne nabavke će o istim biti obavješteni naknadno.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za  
JN-OP-623/2024