



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-640-~~5~~/2024.

Datum: 24-09-2024

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) u postupku javne nabave JN-OP-640/2024 „Nabavka VN i SN kablovi, kablovska oprema i Cu profili“, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjene tenderske dokumentacije broj: JN-OP-640-6/2024

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-640-6/2024 vrše se izmjene kako slijedi:

U Prilogu 3 – Obrazac za cijenu ponude

U Tabeli br. 1 – OP Tuzla – LOT 1 u tački 1.

Kablovska završnica za vanjsku montažu za kabal 35 kV;

Presjek provodnika koji se završava:

150-400 mm²

Proizvođač: Rychem

Tip: POLT-42E/1XO ili ekvivalent

briše se **Tip: POLT-42E/1XO.**

Također u Prilogu 7 – Tehnički zahtjevi i specifikacije za LOT 1 OP Tuzla u Zahtijevanim karakteristikama u tački 1. briše se **Tip: POLT-42E/1XO.**

U Tabeli br. 1 – OP Tuzla – LOT 1 u tački 2.

Kablovska završnica za vanjsku montažu za kabal 20 kV;

Presjek provodnika koji se završava:

185-400 mm²

Proizvođač: Rychem

Tip: POLT-42E/1XO ili ekvivalent

briše se **Tip: POLT-42E/1XO.**

Također u Prilogu 7 – Tehnički zahtjevi i specifikacije za LOT 1 OP Tuzla u Zahtijevanim karakteristikama u tački 2. briše se **Tip: POLT-42E/1XO.**

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Sberbank a.d. 5672411000000702
Nova Banka a.d. 5550070151342858
NLB Banka 1320102011989379

U Prilogu 7 – Tehnički zahtjevi i specifikacije za LOT 4 OP Mostar u Zahtijevanim karakteristikama u tačkama 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., briše se **Komplet za bezlemno spajanje uzemljenja na 3 fazna provodnika.**

U Prilogu 7 – Tehnički zahtjevi i specifikacije za LOT 4 OP Mostar u Zahtijevanim karakteristikama u tački 9., briše se **Najviši napon mreže Um: 52 kV** i sada glasi: **Najviši napon mreže Um: 42 kV.**

U Prilogu 7 – Tehnički zahtjevi i specifikacije za LOT 4 OP Mostar u tabeli br.4 tačka 5. briše se: **Kablovska završnica za unutrašnju montažu (za 20 kV kabl N XS(F)2Y 1x185-300 mm² Cu)** i dodaje: **Kablovski završeci za jednožilne kablove 12/20/24 kV presjeka Cu vodiča 185-400mm² vanjska montaža**

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ove izmjene tenderske dokumentacije dostavljaju se Službi za komercijalne poslove radi objave u sistemu "E-nabavke" i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-640/2024

