



Broj: JN-OP-640-9/2024

Datum: 11.09.2024

**PREDMET:** Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 11.9.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-640-7/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-640-6/2024 u postupku javne nabavke VN i SN kablovi, kablovska oprema i Cu profili, dostavljen od strane privrednog subjekta Powerdis d.o.o Sarajevo, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. U tehničkom opisu "Zahtjevane karakteristike" kod svih završnica se traži set za bezlemno spajanje. Naveden je kabal N2XS(F)2Y za koji se ne koristi set za bezlemno spajanje nego Cu stopice odgovarajućeg prejeka?
2. Za poz 9 naveden je podatak za  $U_{max}=52kV$ , ispraviti na 42 kV?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14 i 59/22) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Za kabal N2XS(F)2Y se ne koristi set za bezlemno spajanje nego se spaja odgovarajućim stopicama Cu, uvažava se primjedba i u „Zahtjevanim karakteristikama“ će biti napravljene ispravke za sve završnice.
2. Uvažava se primjedba.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za  
JN-OP-640/2024