



Broj: JN-OP-640-11/2024

Datum: 11.09.2024

**PREDMET:** Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 11.9.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-640-8/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-640-6/2024 u postupku javne nabavke VN i SN kablovi, kablovska oprema i Cu profili, dostavljen od strane privrednog subjekta Powerdis d.o.o Sarajevo, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

Za LOT 1:

1. Za stavku 1 naveden je presjek vodiča 150-400 mm<sup>2</sup>, a navedeni ekvivalent 42E/1XO je nemijenjen za kabal 150-300 mm<sup>2</sup>.
2. Za stavku 2 naveden je napon 20 kV za presjek kablova 185-400 mm<sup>2</sup>, a navedeni ekvivalent je za 35 kV i za presjek kabla 150-300 mm<sup>2</sup>. Pitanje koji napon i koji presjek kablova za završnicu vama treba?
3. Za stavku 16, molimo Vas da navedete koji tip kabla Vama treba. Navedeni opis odgovara za više kablova za različite namjene.
4. Stavke gdje su navedene stopice za presjeke veće od 240 mm<sup>2</sup>, molimo Vas da navedete i odobrite upotrebu stopica sa vijčanim samokidajućim vijcima jer su nesvakidašnje upotrebe presovanih stopica za 300-400 mm<sup>2</sup>.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14 i 59/22) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Stavka 1 - odnosi se na Kablovsku završnicu za vanjsku montažu za kabal 35 kV, presjek provodnika 150-400 mm<sup>2</sup>. Uvažava se primjedba i u „Zahtjevanim karakteristikama“ će biti napravljene ispravka da se briše Tip: POLT-42E/1XO.
2. Stavka 2 - odnosi se na Kablovsku završnicu za vanjsku montažu za kabal 12/24 kV, presjek provodnika 150-400 mm<sup>2</sup>. Uvažava se primjedba i u „Zahtjevanim karakteristikama“ će biti napravljene ispravka da se briše Tip: POLT-42E/1XO.
3. Stavka 16 - odnosi se na Finožični signalni kabal sa izolacijom i plaštom od PVC mase 7x0,75 mm<sup>2</sup>, za primjenu u suhim ili vlažnim prostorima kao napojni i upravljački kabal, izložen niskom mehaničkom naprezanju. Primjedba se ne uvažava.
4. Primjedba se ne uvažava.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za  
JN-OP-640/2024