



Broj: JN-OP-640-25/2024

Datum: 24-09-2024

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 20.9.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-640-23/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-640-6/2024 u postupku javne nabavke VN i SN kablovi, kablovska oprema i Cu profili, dostavljen od strane privrednog subjekta ELNOS D.O.O. BANJA LUKA, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. U prilogu 7 tačka 1. zahtijeva se signalni kabl 0.6/1 kV sa XLPE izolacijom i PE plaštom NYCY 4x4 mm². Data izolacija ne predstavlja ovu vrstu kabla, i da li nam možete reći koju vrstu kabla zahtijevate?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14 i 59/22) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Uvidom u TD JN-OP-640-6/2024 - VN i SN kablovi, kablovska oprema i Cu profili za LOT 3 je potreban energetski i signalni kabal 0.6/1 kV izolovan plaštom sa koncentričnim zaštitnim Cu vodičem.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-640/2024