



# ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-866-8/2024

Datum: 11-12-2024

## **PREDMET:** Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 09.12.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-866-7/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-866/2024 u postupku javne nabavke opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 110/x kV Brčko 2 (VN, SN, SCADA, sistem zaštite i upravljanja, sekundarna oprema), dostavljen od strane privrednog subjekta SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ÖSTERREICH – PODRUŽNICA SARAJEVO, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. Na stranicama 151 i 152 TD u poglavljima „Zaštitno-upravljački uređaj za SN polja“ navedeno je sljedeće:  
„Izbor za lokalno upravljanje bez blokada mora biti jednostavno dostupan sa prednje strane uređaja, te biti osiguran od slobodnog neautorizovanog korištenja“, te je na navedenim stranicama opisana tražena funkcionalnost.  
Da li je dozvoljena mogućnost da se izbor mjesta upravljanja Lokalno/Daljinski, sa i bez blokada, vrši iz „submenu“-a zaštitno-upravljačkog uređaja, a ako nije prihvatljivo da li dozvoljavate da se izbor mjesta upravljanja Lokalno/Daljinski, sa i bez blokada, vrši sa namjenski predviđene preklopke/i (sa ključem ili bez ključa), a koja bi bila smještena na prednjem dijelu niskonaponskog ormarića SN ćelije?  
U oba gore predložena rješenja bi bila zadovoljena tenderskom dokumentacijom tražena funkcionalnost preklopke lokalno-daljinski sa i bez blokada.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Dozvoljava se da se izbor mjesta upravljanja Lokalno/Daljinski, sa i bez blokada, vrši sa namjenski predviđenim preklopkama sa ključevima, koje bi bile smještene na prednjim dijelovima niskonaponskih ormarića SN ćelija.  
Nije prihvatljiva mogućnost da se izbor mjesta upravljanja Lokalno/Daljinski, sa i bez blokada, vrši iz „submenu“-a zaštitno-upravljačkog uređaja niti sa namjenski predviđenih preklopki bez ključeva.  
Rješavanje ovih funkcija ne smije uticati na smanjenje raspoloživosti traženih binarnih ulaza/izlaza tj. 20/14 sa stranice 154 TD u poglavlju 3.8 Zaštitno-upravljački uređaj za SN polja.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za  
JN-OP-866/2024