



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-870-20/2024

Datum: 30-12-2024

PREDMET: Pitanja za pojašnjenje

U sjedištu Ugovornog organa dana 25.12.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-870-16/2024 i JN-OP-870-17/2024, zaprimljeni su Zahtjevi za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-870-6/2024 u postupku javne nabavke Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Sarajevo 14, dostavljeni od strane privrednog subjekta NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION D.O.O, u kojima se traže sljedeća pojašnjenja:

1. „Na stranici 154 od 265 tenderske dokumentacije dat je Zahtjevani dizajn ormara zaštite i upravljanja. Molimo vas da potvrdite da su prikazani lokalni pano za upravljanje, kao i jedinica polja sabirničke zaštite ucrtani greškom, odnosno da nisu potrebni, obzirom da to nije ni traženo u tekstualnom dijelu“.
2. „U tenderskoj dokumentaciji u tački 6. Softveri i uređaji za parametrisiranje i održavanje IED na stranici 152 od 265 za Desktop SFF uređaj zahtjeva se: da ima 6xUSB portovi (od toga min. Naprijed 4x USB 3.2 i 1xUSB 3.2 Tip C (min. 15 W charging)“.

Molimo da odobrite da se ponudi Desktop SFF uređaj koji na prednjoj strani ima: 2xUSB 3.2 Gen 1 i 1xUSB Tip C 3.2 Gen 1 (data transfer, 15 W charging), a sa zadnje strane ima: 2xUSB, 1xUSB 3.2.Gen 1 (Smart Power On).

Naime većina novijih tipova brand name SFF uređaja ima sa prednje strane ovakav raspored USB portova.

3. „U tenderskoj dokumentaciji u tački 6. Softveri i uređaji za parametrisiranje i održavanje IED na stranici 152 od 265 za prenosni uređaj za parametrisiranje i održavanje zahtjeva se: da ima 1xUSB 2.0 i 1xUSB 3.2 Gen 1 (uvijek uključen)“

Molimo da odobrite da se ponudi prenosni uređaj koji ima 2xUSB 3.2 Gen 1, od koji je jedan uvijek uključen.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore kako slijedi:

1. Ugovorni organ potvrđuje da lokalni panel za upravljanje, kao i jedinica polja sabirničke zaštite nisu zahtjevani tenderskom dokumentacijom.
2. Ugovorni organ potvrđuje da su prihvatljive i ponude u kojima Desktop SFF uređaj ima 6 ili više USB portova od kojih min. naprijed 2xUSB 3.2 Gen 1 i 1xUSB 3.2 Gen 1 Tip C (type C) (min. 15W charging), kao i min. 2xUSB 3.2 Gen 1 sa zadnje strane.
3. Ugovorni organ potvrđuje da su prihvatljive i ponude u kojima Prenosni uređaj za parametrisiranje ima minimalno 2xUSB 3.2 Gen 1 od kojih je jedan uvijek uključen.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-870/2024

Elzudin Vunić