



ELEKTROPRIJENOS BiH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-870-30/2024

Datum: 16-01-2025

PREDMET: Pitanje za pojašnjenje

U sjedištu Ugovornog organa dana 13.01.2025. godine pod brojem protokola: JN-OP-870-29/2024 zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-870-6/2024 u postupku javne nabavke, Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Sarajevo 14, dostavljeno od strane privrednog subjekta GENERAL ENGINEERING D.O.O u kojima se traže sljedeće pojašnjenje:

1. Pitanje u vezi Sistema ZiU:

„Da li je moguće nuditi integrisan ARN u uređaj diferencijalne zaštite transformatora? Ukoliko se nudi odvojen uređaj ARN, koji broj ulaza/izlaza treba imati uređaj diferencijalne zaštite transformatora, a koji broj ulaza/izlaza treba imati u slučaju da je ARN integrisan u uređaj diferencijalne zaštite transformatora? „

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br.: 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor kako slijedi:

1. Ugovorni organ ostaje pri zahtjevima iz Tehničkih specifikacija, stavka u tabeli 1.5. te u skladu sa tehničkim opisom 3.7. nije moguće ponuditi integrisani ARN te isti treba biti realizovan u odvojenom uređaju.

U skladu sa naprijed navedenim Diferencijalna zaštita treba imati:

- Analognih strujnih ulaza: 1/5 A, min. 11 ulaza: 3x1 A i 8x5 A (prihvatljivi su i prespojivi)
- Analognih naponskih ulaza: 100 V, min. 3 ulaza
- Minimalno 30 binarnih ulaza
- Minimalno 24 binarna izlaza

Ugovorni organ će izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije, iz razloga „paste/copy“ koji je unio nedoumicu oko integrisanog ARN-a, i to na stranici 145 gdje će se izvršiti preformulaciju buleta:

- LCD displej (HMI) za prikaz mjerenja i ostalih informacija. Ako je ARN integrisan u uređaj, tada se zahtijeva: Veliki grafički LCD displej (HMI)

Kako slijedi:

- Veliki grafički LCD displej (HMI) za prikaz mjerenja i ostalih informacija.

Na stranici 145 u stavci Analogni ulazi u buletu Nazivni napon (100 V) umjesto min 1 ulaz treba da stoji min. 3 ulaza.

Na stranici 123 u tački 1.3 Numerička diferencijalna zaštita u buletu Minimalno 4 analogna strujna ulaza 1 A AC treba da stoji: Minimalno 3 analogna strujna ulaza 1A AC

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-870/2024

Elzudin Vunić

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.	5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka	5510010003400849
Raiffeisen Bank	1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka	567241100000702
NLB Banka	1320102011989379