



# ELEKTROPRIJENOS BiH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-877-10/2024

Datum: 10-03-2025

## **PREDMET:** Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 07.03.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-877-10/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-877-6/2024 u postupku javne nabavke „Nabava izgradnje novog i kompletiranja postojećeg polja u TS 110/x kV Uskoplje/G.Vakuf“, dostavljen od strane privrednog subjekta ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Tuzla, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. U Prilogu 8. Tehnički zahtjevi i specifikacije, tačkom D.1.1.3.3.1. zahtijevano je da rastavljač ispunjava, između ostalog sljedeće uslove:

Sile naprezanja na priključcima:

- statičko: veće ili jednako od 1500 N
- statičko + dinamičko: veće ili jednako od 3000 N.

Obzirom na dostupnost specificirane opreme na tržištu, i na standardne vrijednosti ovih parametara za rastavljače, molimo Ugovorni organ da izmjeni navedeni zahtjev, tako da prihvati rastavljače kod kojih je statička sila  $\geq 1250$  N, i statička + dinamička sila  $\geq 2250$  N, kako bi se povećala konkurentnost ponuđača i tipova rastavljača koji se mogu ponuditi.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Ostajemo pri zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Tražene tehničke specifikacije su standardne specifikacije koje je Elektroprivreda BiH, OP Mostar već zahtijevao i kroz ranije nabavke, te nije bilo problema s isporukom rastavljača traženih karakteristika. Na tržištu postoji više proizvođača opreme koji zadovoljavaju predmetne zahtjeve, te konkurentnost nije ugrožena.

S poštovanjem,

Predsjednik Povjerenstva za  
JN-OP-877/2024