



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-882-20/2024

Datum: 02-12-2024

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 29.11.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-882-17/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-882-6/2024 u postupku javne nabavke (Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Jablanica), dostavljen od strane privrednog subjekta (ELKO-MARIĆ, D.O.O. MOSTAR), u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

- 1. U TD u poglavlju A2.1.2. Građevinski radovi u VN i SN u tački 3. spominje se urbanistička dozvola. Pošto je upitanju rekonstrukcija postrojenja potrebno je pribaviti građevinsku dozvolu, a što ste Vi i potvrdili traženjem izrade glavnog projekta. Da li se radi o grešci u TD da se treba ishodovati i urbanistička saglasnost?*
- 2. Molimo vas pojašnjenje da li potražujete ponovni proračun za uzemljenje postrojenja ili je dovoljno samo predvidjeti uzemljivač nove opreme koji će se spojiti na postojeći?*

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

Odgovor na pitanje br. 1

U predmetnoj TD je jasno opisano da je predmet nabavke između ostalog i pribavljanje potrebnih dozvola i suglasnosti, sukladno postojećoj zakonskoj regulativi, prije početka radova. U TD u poglavlju A2.1.2. Građevinski radovi u VN i SN u tački 3. je navedeno da nakon revizije dokumentacije iz točke 1. i 2., koju će provesti Ugovorno tijelo, potrebno je ishoditi Urbanističku suglasnost te Građevnu dozvolu od nadležne institucije. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve aktivnosti i troškove u proceduri ishođenja istih. Obračun 1 komplet. Pored navedenog Ugovorno tijelo smatra da će za potrebe rekonstrukcije TS 110/x kV Jablanica biti potrebno ishođenje građevinske dozvole samo za dio koji se odnosi na rekonstrukciju DV polja 110 kV HE Jablanica. Što se tiče preostalog dijela rekonstrukcije ne mijenjaju se gabariti postojećeg postrojenja, mijenja se oprema koja je obuhvaćena postojećom uporabnom dozvolom. Pored navedenog, uvažavajući postojeća iskustva kako bi se izbjegli eventualni nesporazumi, kao i u drugim sličnim JN je precizirano da je predmet nabavke pribavljanje potrebnih dozvola i suglasnosti, sukladno postojećoj zakonskoj regulativi, prije početka radova.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
NLB Banka 1320102011989379

Odgovor na pitanje br. 2

Nije potrebno vršiti novi proračun uzemljenja postrojenja. Postojeći sustav uzemljenja se zadržava. Predmet ove nabave je nabavka bakrenog užeta odgovarajućeg presjeka i pripadajuće opreme za korekciju glavnog uzemljivača TS i za saniranje eventualno oštećenog uzemljivača za vrijeme građevinskih radova u TS i povezivanje novih aparata na uzemljivač sa svim potrebnim spojnicama i bakrenog užeta i potrebnim spojnicama za spoj uzemljivača sa svim aparatima i postoljima aparata a sukladno projektu.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-882/2024



"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH

Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d. 5550070151342858

UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849

Raiffeisen Bank 1610450028020039

Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702

NLB Banka 1320102011989379