



# ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-882-~~5~~5/2024

Datum: 10-12-2024

## **PREDMET:** Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 6.12.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-882-34/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-882-6/2024 u postupku javne nabavke (Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Jablanica), dostavljen od strane privrednog subjekta (ENERGOINVEST, D .D. SARAJEVO), u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

*Obzirom da ste u tenderskoj dokumentaciji naveli da je uz ponudu za VN opremu potrebno dostaviti sve tehničke specifikacije i shedule potpisane i ovjerene, te ste za istu dostavili shedule, molim Vas za informaciju šta je potrebno dostaviti uz kućni transformator i ormare razvoda AC/DC i ispravljača , te da ukoliko je ista dokumentacija potrebna kao i za VN opremu da nam dostavite shedule za traženu opremu .*

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

**U predmetnoj tenderskoj dokumentacije, broj: JN-OP-882-6/2024 je navedeno za koju opremu je potrebno dostaviti Tehnički detalje, popunjene, potpisane i ovjerene u skladu sa formom danom u Prilogu 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije. Isto se odnosi na najbitniju opremu koja je predmet nabavke tj. na VN opremu, SN ćelije i sustav zaštite i upravljana. Za ostalu opremu za koju nisu definirani tehnički detalji, kao što su kućni transformator i ormare razvoda AC/DC i ispravljača dovoljno je dostaviti katalošku dokumentaciju iz koje se vidi da je oprema u skladu sa traženim u tenderskoj dokumentaciji.**

Predsjednik Komisije za  
JN-OP-882/2024