



PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 12.12.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-882-40/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-882-6/2024 u postupku javne nabavke (Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Jablanica), dostavljeni od strane privrednog subjekta (ENERGOINVEST d.d. Sarajevo), u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

- 1. Poštovani, na strani 312 u tenderskoj dokumentaciji, sekcija D.8 TEHNIČKI DETALJI ZA OPREMU SCADA SUSTAVA u djelu 1.2 Industrijska računala sa slijedećom minimalnom konfiguracijom, definisane su dimenzije kućišta za industrijski PC, gdje je navedena visina 3U.
Da li je moguće ponuditi industrijski računar čija visina se razlikuje od navedene?*
- 2. Na strani 312 u tenderskoj dokumentaciji, sekcija D.8 TEHNIČKI DETALJI ZA OPREMU SCADA SUSTAVA u djelu 1.2 Industrijska računala sa slijedećom minimalnom konfiguracijom, definisan je broj USB portova od minimum 7.
Da li je moguće ponuditi industrijski računar sa 6 USB portova obzirom da najrenomiraniji proizvođači industrijskih računala za ovu namjenu standardno nude 6 USB portova, a i ne vidimo stvarnu potrebu za više od 6 USB portova?*
- 3. Na strani 312 u tenderskoj dokumentaciji, sekcija D.8 TEHNIČKI DETALJI ZA OPREMU SCADA SUSTAVA u djelu 1.2 Industrijska računala sa slijedećom minimalnom konfiguracijom, definisana je komunikacijska kartica za prihvatanje LON protokola. Molimo vas da nam potvrdite da li je ista neophodna?*
- 4. Na strani 313 u tenderskoj dokumentaciji, sekcija D.8 TEHNIČKI DETALJI ZA OPREMU SCADA SUSTAVA u djelu 2.2 Programski sustav u konfiguraciji za stanična računala s funkcijama, zahtjev za master protokolom LON izgleda suvišan. Molimo vas da potvrdite.*
- 5. Na strani 313 u tenderskoj dokumentaciji, sekcija D.8 TEHNIČKI DETALJI ZA OPREMU SCADA SUSTAVA u djelu 2.2 Programski sustav u konfiguraciji za stanična računala s funkcijama zahtjeva se mogućnost prihvata minimalno 3000 procesnih tačaka.
Obzirom na veličinu trafostanice 110/x kV Jablanica, da li je moguće ponuditi riješenje sa manjom bazom podataka?*
- 6. Na strani 313 u tenderskoj dokumentaciji, sekcija D.8 TEHNIČKI DETALJI ZA OPREMU SCADA SUSTAVA u djelu 2.2 Programski sustav u konfiguraciji za stanična računala s funkcijama, zahtjev da sustav koji se isporučuje mora podržavati vizualizaciju Workplace X App.I.
Molimo vas da potvrdite da li je ovaj zahtjev neophodan?*
- 7. Na strani 314 u tenderskoj dokumentaciji, sekcija D.8 TEHNIČKI DETALJI ZA OPREMU SCADA SUSTAVA u djelu 3.1 Stolno računalo I7 specifikacije radnog mjesta operatera (HMI), traži se adapter za LON protokol.
Molimo vas da potvrdite da li je ovaj adapter neophodan?*

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

Odgovori na pitanja:

1. Ugovorni organ je razmotrio predloženi zahtjev. Za navedenu stavku je potrebno ponuditi industrijski računar čija visina u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije (visina 3U).
2. Ugovorni organ je razmotrio predloženi zahtjev. Za navedenu stavku je prihvatljivo ponuditi industrijski računar sa 6 USB portova. Sukladno gore navedenom biće izvršene odgovarajuće izmjene TD.
3. Ugovorni organ je već ranije razmotrio predloženi zahtjev te je u proceduri izmjena TD. LON protokol nije potreban u predmetnoj TS 110/x kV Jablanica te je već uvažen zahtjev za brisanje istog.
4. LON protokol nije potreban u predmetnoj TS 110/x kV Jablanica te je već uvažen zahtjev za brisanje istog.
5. Ugovorni organ je razmotrio predloženi zahtjev i nakon razmatranja ostaje pri zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Za navedenu stavku je potrebno ponuditi programski sustav u konfiguraciji za stanična računala saspecificiranim funkcijama i mogućnosti prihvata minimalno 3000 procesnih tačaka. Rješenje sa manjom bazom podataka nije prihvatljivo.
6. Ugovorni organ je razmotrio predloženi zahtjev te je odustao od zahtjeva „podržavati vizulizaciju Workplace X App.I“. Sukladno prethodno navedenom biće izvršene odgovarajuće izmjene TD.
7. LON protokol nije potreban u predmetnoj TS 110/x kV Jablanica te je već uvažen zahtjev za brisanje istog.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-882/2024

