



Broj: JN-OP-117- 8/2024

Datum: 27-06-2024

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 26.06.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-117-07/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-117/2024 u postupku javne nabavke (Nabavka i isporuka dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Željuša), dostavljen od strane privrednog subjekta (DELING d.o.o.), u kome se traže sljedeće pojašnjenje:

1. U vašoj tabeli: PRILOG 8.1 – TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA ENERGETSKI TRANSFORMAR u tačkama 15 i 18 dati su zahtjevi za gubitke i dimenzije transformatora.

Pošto su kod projektovanja transformatora dimenzije zavisne od zadanih gubitaka i sigurno nisu iste kao zadate kod svih proizvođača molimo potvrdu da gubici mogu odstupati do maksimalno zadatih dimenzija.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. U PRILOGU 8.1-TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA ENERGETSKI TRANSFORMAR, pod tačkom **15. Gubici**, navedeno je da ponuđeni gubici moraju biti **manji** od vrijednosti navedenih u koloni „Zahtijevane karakteristike“.
Napominjemo da su Najniži ponuđeni ukupni gubici Pn, jedan od podkriterijuma za dodjelu Ugovora (tačka 25.2 tenderske dokumentacije).
Pod tačkom **18. Dimenzije i masa transformatora**, navedeno je da ponuđene dimenzije i masa transformatora moraju biti **manje ili jednake** od zahtijevanih.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-117/2024