



Broj: JN-KZ-1283-14/2024

Datum: 29-01-2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 27.01.2025. godine, pod brojem protokola: JN-KZ-1283-13/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-KZ-1283-6/2024 u postupku javne nabavke Nabavka rezervnih dijelova opreme za specijalna mjerenja, dostavljen od strane privrednog subjekta NEXIS d.o.o. Sarajevo, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. „Zahvaljujemo na informacijama. Unutar aluminijske cijevi element koji sadrži vlakna je cijev od nehrđajućeg čelika, PBT,...?“

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Kako je i u prethodnim pojašnjenjima navedeno, tražene optičke spojne kutije OPGW-OPGW se nabavljaju u svrhu rezervne opreme za održavanje i nisu dio nabavke za konkretan OPGW, nego je potrebno da kutije budu univerzalne i da ispunjavaju karakteristike iz tenderske dokumentacije.

U prilogu iz prethodnog pojašnjenja se nalaze karakteristike OPGW užeta koji je u najvećem procentu zastupljen u postojećoj mreži i iz poprečnog presjeka OPGW užeta može se zaključiti da unutar aluminijske cjevčice ne postoje nikakvi dodatni kruti elementi osim optičkih vlakana.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-KZ-1283/2024