



Broj: JN-OP-133- /2024

Datum:

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 24.05.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-133-10/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-133-10/2024 u postupku javne nabavke - Nabavka sanacije TS 110/x kV Zenica 1, dostavljen od strane privrednog subjekta General Engineering d.o.o., u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. U TD bi bilo poželjno navesti decidno koji radovi nisu predmetom ove Nabavke tamo gdje su opisani elektromontažni ili ostali radovi izuzev građevinskih, bez obzira da li se navode u svojstvu generalnog opisa rekonstrukcije TS ili opisa radova u dijelu spiska opreme kao npr.: PRILOG 8 - „Ponuđač je u obavezi da obezbijedi sav sitni nespecificirani materijal i opremu, te radove i usluge potrebne za dovođenje objekta u funkcionalno stanje, iako nisu posebno navedeni u tenderskoj dokumentaciji,“

Ili „U okviru planirane zamjene starih 110 kV sabirničkih i izlaznih rastavljača na pneumatski pogon sa rastavljačima opremljenim elektromotornim pogonskim mehanizmima, stvorit će se uslovi za demontažu postojećeg postrojenja na pneumatski razvod zraka.“

SPOJNA OPREMA U POSTROJENJU 110 kV E.2.2 Uže Cu 50 mm²

„Primarnu opremu 110 kV vanjskog postrojenja i čelične konstrukcije nosača aparata potrebno je uzemljiti, bakarnim vodičem 50 mm², na postojeći mrežasti uzemljivač. Predvidjeti potrebnu spojnu opremu za realizaciju uzemljenja.“

2. U nazivima polja stoji: „Dalekovodno polje 110 kV Rezerva i napušteno trafo polje 110 kV“. Da li se odnosi na 2 polja ili jedno polje sa dva naziva?
3. U tački E.2.6.1 stoji: Sva oprema obuhvaćena ovim specifikacijama biće ispitana u skladu sa važećim standardima. Sva ispitivanja moraju biti dokumentovana, a izvještaji o ispitivanju dostavljaju se u tri primjerka.

Da li se navedena ispitivanja odnose samo na FAT ili i na SAT i ako je i na SAT ko vrši ispitivanja i montažu navedenog rastavljača?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14 i 59/22) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Navedeni citirani tekst nalazi se u PRILOGU 8, pod tačkama A. i B.: OPŠTE NAPOMENE. Taj tekst naveden je zbog toga, kako bi ponuđači imali jasniji uvid u tendersku dokumentaciju.

U tenderskoj dokumentaciji, u PRILOGU 8, tačka B. jasno je naveden OBIM

IZVOĐENJA RADOVA I ISPORUKE OPREME. Iz te tačke B. jasno proizilazi, da Izvođač radova nema obavezu izvođenja elektromontažnih radova. Postoji samo isporuka opreme, definisana u elektro dijelu pod tačkama E.1, F.1 i F.2. Te shodno tome, Izvođač radova ne uzemlja čeličnu konstrukciju nosača aparata, niti treba obezbijediti sitni nespecificirani materijal za montažu sabirničkog rastavljača.

2. Odnosi se na dva polja.
3. Kako u obimu isporuke nema elektromontažnih radova, to se navedeno ispitivanje odnosi na FAT.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-133/2024



Sadudin Ganić