



Broj: JN-OP-751-~~U~~/2024
Datum: 23-10-2024

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 16.10.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-751-10/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-751-6/20XX u postupku javne nabavke rekonstrukcije DV 110 kV Donji Vakuf – Jajce 2, dostavljen od strane privrednog subjekta EKP ELKER A.D. LJUBIJA, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Tehničkom specifikacijom tenderske dokumentacije je za optičku spojnu kutiju zahtijevan stepen zaštite kućištem IP67.
Zahtijevana karakteristična cifra zaštite od dodira i prodora stranih tijala 6 ima značenje: „Prašina uopšte ne prodire u kućište“
Zahtijevana karakteristična cifra zaštite od prodiranja vode 7 ima značenje: „Voda ne smije prodirati u kućište povremeno ureonjeno u vodu pri standardnim uslovima za pritisak i vrijeme.“
Predmetna kutija se ugrađuje na stub nadzemnog voda i ne postoji realna opasnost da bude povremeno uranjana u vodu Takođe, ne postoji ni realna opasnost od štetnog uticaja prašine. Da li je za ugovorni organ prihvatljiv niži stepen zaštite? Na primjer, kod stepena zaštite IP54 karakteristične cifre imaju značenja:
„Granično mjerilo predmeta, kugla $\Phi 1\text{mm}$, ne smije sasvim da prodre u kućište“
„Voda koja prska kućište u mlazevima iz bilo kog pravca ne sme da ima štetno dejstvo“ Što je sasvim primjereno za predmetnu opremu, a isti se kroisti i za razvodne ormare vanjske montaže.
2. Obrascem za cijenu ponude se zahtijeva da stavke 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3 sadrže vijak M22. Zahtijevane sile izolatorskih lanaca 120 kN i 160 kN je moguće zadovoljavajuće ostvariti sa vijkom M19. Da li je za ugovorni organ prihvatljivo da izolatorski lanci, odnosno njihove zastavice budu sa ugrađenim vijkom M19?
3. Na strani 94 tenderske dokumentacije je data tabela tehničkih zahtjeva za nosni set za čelično zaštitno uže. Ova vrsta užeta je predviđena samo za po jedan raspon: „U rasponima u kojima se dalekovod priključuje na portale TS Jajce 2 i TS Donji Vakuf radi obezbjeđenja zaštite provodnika od utjecaja atmosferskoih pražnjenja predviđena je i ugradnja zaštitnog užeta tip Č III 50 mm² pored OPGW zaštitnog užeta (tz. lastin rep)" Prema tome nema potrebe za ugradnju nosećeg zavješnja na isto već samo zateznog. Sa druge strane, tačkom 17 TD je zahtijevano dostavljanje potpunih, potpisanih i ovjerenih tehničkih detalja. Da li je potrebno popunjavati tabelu tehničkih podataka za noseće zavješnje čeličnog zaštitnog užeta, na strani 94 TD iako nije predviđeno njegovo korištenje?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Ugovorni organ ostaje pri zahtjevanom stepenu zaštite IP67 kućišta OPGW kutije.
2. Ugovornom organu nije prihvatljivo da zastavice izolatorskih lanaca budu sa ugrađenim vijkom M19 iz razloga što je Glavnim projektom rekonstrukcije DV 110 kV TS Jajce 2 – TS Donji Vakuf predviđena ugradnja izolatorskih lanaca čija je zastavica sa ugrađenim vijkom M22.
3. Prilikom pripreme tenderske dokumentacije načinjena je tehnička pogreška na način da je na strani 94 TD navedena tabela tehničkih specifikacija za nosno zavješanje čeličnog užeta Č III 50mm² iako isto nije predviđeno za ugradnju tenderskom dokumentacijom kao niti postojećim Glavnim projektom rekonstrukcije DV 110 kV TS Jajce 2 – TS Donji Vakuf. S obzirom na navedeno, navedenu tabelu tehničkih specifikacija za nosno zavješanje čeličnog užeta Č III 50mm² koja je data na strani 94 TD nije potrebno popunjavati.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-751/2024


Haris Zamović

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
NLB Banka 1320102011989379