



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-803-~~16~~/2024

Datum: 14 -02- 2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 12.02.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-803-14/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-803-6/2024 u postupku javne nabavke, Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Zenica 3, dostavljen od strane privrednog subjekta General Engineering d.o.o., u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. Na stranici 185/367 tenderske dokumentacije za "Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Zenica 3" zahtjevan je jedan (1) Automatski Regulator Napona (ARN) kao poseban uređaj. Da li je prihvatljivo ponuditi opciju da uređaj ARN bude integrisan u uređaj Diferencijalne zaštite transformatora?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Za Ugovorni organ nije prihvatljivo nuditi opciju u kojoj je automatski regulator napona (ARN) integrisan u uređaj Diferencijalne zaštite transformatora. ARN treba nuditi kao zaseban uređaj jer se u praksi, u objektima Elektroprenosa BiH, takvo rješenje pokazalo kao puozdanije.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-803/2024