



Broj: JN-OP-865-26/2024

Datum: 04-02-2025

**PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije**

1.)

U sjedištu Ugovornog organa dana 31.01.2025. godine, pod brojem protokola JN-OP-865-25/2024, je zaprimljen Zahtjev za pojašnjenje u postupku javne nabavke: JN-OP-865/2024 - Nabavka izgradnje TS 110/x kV Jahorina, dostavljen od strane privrednog subjekta ELNOS BL d.o.o. BANJA LUKA u kome se traži sljedeće:

1. PITANJE

**Tenderskom dokumentacijom se traži primjena standarda EN IEC 62271-100 za SN prekidače, dok se u tabelama zahtjevanih tehničkih karakteristika traži isporuka prekidača sa 30.000 mehaničkih operacija za 24kV i 40,5kV postrojenja. Kako relevantni IEC standard IEC62271-200 za SN prekidače ne poznaje zahtjev za mehaničkom izdržljivošću od 30.000 operacija, nego se mehanička izdržljivost prekidača najviše klase M2 definiše kao broj od 10.000 mehaničkih operacija, molimo da se tenderska dokumentacija izmjeni u skladu sa istim. Dosadašnja praksa Elektroprenosa na svim tenderima je bio zahtjev za 10.000 operacija, jer zahtjev od 30.000 operacija je eliminatoran za sve proizvođače osim jednog.**

ODGOVOR:

Ugovorni organ prihvata navedeni zahtjev da se za SN prekidače zahtijeva mehanička izdržljivost minimalno 10.000 operacija. Za Ugovorni organ biće prihvatljiva i rješenja sa 30.000 operacija. U skladu sa navedenim biće urađene izmjene TD.

S poštovanjem,

Predsjednik komisije za javnu nabavku JN-OP-865/2024