



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-870-36/2024

Datum: 24 -01- 2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 20.01.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-870-34/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-870-6/2024 u postupku javne nabavke – Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Sarajevo 14, dostavljen od strane privrednog subjekta Energoinvest d.d. Sarajevo, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje 1.:

Da li je prihvatljivo da se prekidač koji će se koristiti u ćelijama redosljed operacija bude O – 0,3 s – CO – 15 s – CO ? S obzirom na to da se radi o vakuumskom prekidaču, vrijeme oporavka od 15 sekundi je sasvim dovoljno.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

Odgovor 1.:

Navedeno pitanje se odnosi na vakuumske prekidače srednjeg napona koji će biti ugrađeni u postrojenje (ćelije) 12(24) kV za predmetni objekat.

Tenderskom dokumentacijom JN-OP-870-6/2024 – Tehničkim specifikacijama za postrojenje 12(24) kV, definisano je da redosljed operacija SN vakuumskih prekidača bude O-0,3s-CO-3 min-CO.

Razmatrajući dostavljeno pitanje za pojašnjenje, smatramo da su prihvatljivi SN vakumski prekidači 12(24) kV koji će biti ugrađeni u predmetno postrojenje sa redosljedom operacija O-0,3 s-CO-15 s-CO, tj. sa vremenom oporavka 15 s.

S poštovanjem,

Zamjenski član predsjednika Komisije
Za JN-OP-870/2024

Ezedin Livnjak