



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-882-~~73~~3/2024

Datum: 24 -01- 2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 21.1.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-882-72/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-882-6/2024 u postupku javne nabavke (Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Jablanica), dostavljen od strane privrednog subjekta (ENERGOINVEST, d.d. - Sarajevo), u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje 1 (ENERGOINVEST, d.d. - Sarajevo):

- 1. Da li je prihvatljivo da za prekidače koji će se koristiti u 38 kV i 24 kV ćelijama redosljed operacija bude O - 0,3 s - CO - 15 s - CO? S obzirom na to da se radi o vakuumskom prekidaču, vrijeme oporavka od 15 sekundi je sasvim dovoljno.*

Odgovor na pitanje 1:

1. U predmetnoj TD je za prekidače koji će se koristiti u 38 kV i 24 kV ćelijama je tražen slijedeći redosljed operacija bude O-0,3s-CO-3 min-CO. Na osnovu prethodno navedenog se može zaključiti da su prihvatljive ćelije koje zadovoljavaju strožije zahtjeve od traženih tj. prihvatljive su ćelije sa vremenom oporavka 15s tj. sa redosljedom operacija O-0,3 s-CO-15 s-CO.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-882/2024