



Broj: JN-OP-987-9/2024

Datum: 06-11-2024

**PREDMET:** Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 29.10.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-987-7/2024, zaprimljen je Zahtjev za korekciju tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-987-6/2024 u postupku javne nabavke Remont SF6 MOP 110 kV dostavljen od strane privrednog subjekta ENERGOINVEST, D.D.-SARAJEVO u kome se traži sljedeća korekcija:

1. Pitanje

„Usluge koje su navedene u obrascima tendera JN-OP-987/2024:

- Prilog 3: OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE (TAČKA 5) i
- Prilog 8: TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE (TAČKA 5)

Trebaju biti izbačene jer se baziraju na pretpostavci o najvjerovatnijem kvaru. Kako ne znamo da li se kvar doista dogodio na ovim aparatima i sa kojim posljedicama, nemoguće nam je odrediti adekvatnu cijenu ovih usluga, te smatramo da iste treba izbaciti iz predmetnog tendera.“

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Odgovor na pitanje

Naponski mjerni transformator je havarisan te je potrebno izvršiti njegovu reparaciju u skladu sa tehničkim zahtjevima i specifikacijama.

Stanje strujnog mjernog transformatora nije poznato te ukoliko se u toku izvršenja usluge ustanovi njegova neispravnost potrebno ga je reparirati. U tom slučaju nije potrebno vršiti reparaciju naponskog mjernog transformatora obzirom da se ugrađuje rezervni ispravan.

Potrebno je izvršiti reparaciju jednog mjernog transformatora (naponskog ili strujnog).

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za  
JN-OP-987/2024